



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
ул. Калинина, 21,  
с. Амурзет, 679230,  
8 (42665) тел. 2-24-31, факс 2-24-31  
E-mail: [okt@79.mailop.ru](mailto:okt@79.mailop.ru)



419736 295304

И.о директора  
МКОУ «ООШ с. Благословенное»  
муниципального образования  
«Октябрьский муниципальный  
район» ЕАО

Гусейновой Т.В.

ул. Школьная, д. 2  
с. Амурзет,  
Октябрьский район, ЕАО

[blagosischokt@post.eao.ru](mailto:blagosischokt@post.eao.ru)

15.08.2024 № 7-02-2024/Прдп187-24-20990006

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой Октябрьского района ЕАО проведена проверка исполнения требований законодательства по пожарной безопасности в деятельности МКОУ «ООШ с. Благословенное».

Согласно статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее- Федеральный закон № 69-ФЗ) требования пожарной безопасности это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. ст. 37 и 38 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности (ст. 37). Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (ст. 38).

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят

Прокуратура Октябрьского района Еврейской  
автономной области  
№ 7-02-2024/Прдп187-24-20990006

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), который определил основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установил общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно - технической продукции и продукции общего назначения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее -ППР № 1479).

Согласно п. 60 раздела I Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 указано, что руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Вместе с тем, в МКОУ «ООШ с. Благословенное», руководитель учреждения не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя., что подтверждается информацией от 14.08.2024 № 220 предоставленной Врио начальником ОНД и ПР по Октябрьскому району УНДи ПР ГУ МЧС России по ЕАО.

Невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей, в том числе несовершеннолетних.

Причиной допущенных нарушений закона является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей отдельными работниками образовательного учреждения, а условием – ненадлежащий контроль со стороны руководства.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации выявленные нарушения законодательства являются основанием для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление в течение 10 рабочих дней с момента получения.

2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих, а именно обеспечить МКОУ «ООШ с. Благословенное» первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в том числе о лицах, привлеченных к ответственности сообщить в прокуратуру Октябрьского района в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

5. Предупреждаю, что в случае неисполнения требований прокурора, вытекающих из его полномочий, виновные лица могут понести установленную законом ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о прокурора района

юрист 1 класса

А.Х. Гецати

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F746639442F57282B37520489C325AC5

Владелец Гецати Алан Хасанович

Действителен с 10.07.2023 по 02.10.2024